Il paragrafo che segue sostituisce integralmente il paragrafo G.2.2. presente a pagina 94 del documento "MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE (MCC)" rev.1 del 02/05/2017.

G. 2.2. MISURATORI APPROVATI

Il Produttore dovrà installare misuratori di tipo approvato da INRETE Distribuzione Energia S.p.A. in quanto tali misuratori, oltre a possedere le caratteristiche metrologiche necessarie, dovranno garantire una completa integrazione tecnica con il sistema di telelettura centrale Görlitz IDSpecto.

Attualmente sono approvati i contatori indicati nella tabella seguente.

Marca	Modello
Actaris	SL7000
Cewe Instrumet	Prometer R/W
ABB/Elster	A1700
EMH	LZKJ-LZQJ Combi
	LZQJ-XC
ISKRA	MT831-861
	MT880
Itron	SL7000
Landis & Gyr	ZMD300/400
	ZMD405
Schlumberger	Indigo+
Siemens	7ED62

Modelli diversi da quelli riportati nella tabella precedente dovranno essere sottoposti a verifica ed approvazione da parte di INRETE Distribuzione Energia S.p.A..
Eventuali oneri aggiuntivi necessari alla finalizzazione del dialogo di un modello di contatore non presente nella tabella precedente con i sistemi di acquisizione di INRETE Distribuzione Energia S.p.A. nonché oneri di istruttoria correlati alle analisi tecniche/documentali, saranno posti integralmente a carico del Produttore richiedente.

Si precisa che INRETE Distribuzione Energia S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in merito ai tempi di approvazione e all'esito del processo stesso di approvazione di un contatore non presente nella lista, indipendentemente dagli oneri già sostenuti dal Produttore a tal scopo.
INRETE Distribuzione Energia S.p.A. si riserva inoltre la possibilità di effettuare test di preinstallazione sul misuratore proposto dal Produttore al fine di scongiurare problemi post installazione.